

SAHAGÚN  
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah  
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990  
 México

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 6 x 12# / 150 x 18	CERTIFICATE ID 0000044653
PEDIDO DE VENTA 6021310/000010		CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	LONGITUD 12.20 M
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26417 Tultitlan	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 16.01.2018	PESO 3,931 KG	COLADA / LOTE 11010658/06

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.089	1.198	0.030	0.015	0.164	0.299	0.022	0.001	0.089	0.205	0.048	0.362	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.021												

PROPIEDADES MECÁNICAS			PROPIEDADES MECÁNICAS			PROPIEDADES MECÁNICAS			PROPIEDADES MECÁNICAS			
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	YS/FY MPa	UTS/FU MPa	Elong. %	YS/FY MPa	UTS/FU MPa	Elong. %	YS/FY MPa	UTS/FU MPa	Elong. %	G/L mm
62.3	81.4	28.8	561.0	561.0		445.1	445.1		445.1	445.1		200

PROPIEDADES MECÁNICAS YS/UTS												
0.8												


COMENTARIOS / NOTAS

MEXICO

CD. SAHAGÚN, TEPEAPULCO H, HGO 43990

KM. 3 CARRETERA MEXICO-CD. SAHAGÚN

22114311



CARLOS MOSS VELEZ