

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México
PEDIDO DE VENTA 6085993/000010	CUSTOMER MATERIAL N°

GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 77# / 410 x 114.6	CERTIFICATE ID 0000045496
LONGITUD 12.20 M	PESO 8.388 KG	COLADA / LOTE 11010923/03
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26478	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 26.01.2018
--------------------------------------	-------------------	---------------------

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.079	1.093	0.033	0.010	0.095	0.243	0.021	0.001	0.086	0.201	0.040	0.315	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.022

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
59.3	66.8	26.0	460.8	408.9	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.8

COMENTARIOS / NOTAS

COMENTARIOS / NOTAS

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
26478		26.01.2018	ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
GERDAU CORSA SAPI DE CV MEXICO	CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV	ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO	AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS	AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS	
43990	TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX	TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX	
SAHAGÚN	54940	54940	
	México		
	PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL N°	
	6085993/000010		

Carlos Moss Velez

CARLOS MOSS VELEZ