

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX México
PEDIDO DE VENTA 6085993/000010	CUSTOMER MATERIAL N°

GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 77# / 410 x 114.6	CERTIFICATE ID 0000045496
LONGITUD 12.20 M	PESO 12.582 KG	COLADA / LOTE 11010924/04
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26478	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 26.01.2018
--------------------------------------	-------------------	---------------------

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.087	1.119	0.032	0.010	0.086	0.221	0.023	0.000	0.087	0.218	0.039	0.323	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn % 0.021

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.8	71.4	25.0	492.1	384.6	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS 0.8

COMENTARIOS / NOTAS												

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
26478		26.01.2018	ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR	GRADO	PRODUCTO / MEDIDA
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX México	ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 16 x 77# / 410 x 114.6
PEDIDO DE VENTA 6085993/000010	CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD	PESO
		12.20 M	12.582 KG
		COLADA / LOTE	CERTIFICATE ID
		11010924/04	0000045496

CARLOS MOSS VELEZ

