

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN


CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 21 X 62# / 533 X 92.7	CERTIFICATE ID 0000052489
PEDIDO DE VENTA 6426745/000010		LONGITUD 12.20 M	PESO 1,126 KG	COLADA / LOTE 11012127/04
CUSTOMER MATERIAL N°		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26815 Tultitlan	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 28.04.2018		

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.088	1.077	0.032	0.015	0.087	0.264	0.015	0.001	0.080	0.206	0.038	0.318	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn % 0.021

PROPIEDADES MECÁNICAS				
YS/FY KSI 55.3	UTS/FU KSI 69.5	Elong. %	UTS/FU MPa 510.5	YS/FY MPa 381.3

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ