

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

**CERTIFICADO DE CALIDAD**

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 18 x 46# / 460 x 68.5	CERTIFICATE ID 0000055891		
PEDIDO DE VENTA 6581575/000040		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M			PESO 13,372 KG	COLADA / LOTE 11011948/04
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26964 Tultitlan			CARTA DE EMBARQUE	FECHA 10.06.2018	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM			


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.100	1.127	0.023	0.015	0.115	0.250	0.027	0.000	0.085	0.197	0.047	0.348	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.021

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
59.4	69.6	30.0	451.9	354.8	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.19

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ