

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 18 X 86# / 457 X 128.1 | CERTIFICATE ID 0000056324 |
| PEDIDO DE VENTA 6514096/000410 | | CUSTOMER MATERIAL N° | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM | |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26912 Tultitlan | CARTA DE EMBARQUE | FECHA 16.06.2018 | LONGITUD 12.2 M | PESO 3.123 KG |
| | | | COLADA / LOTE 11012825/04 | |

COMPOSICIÓN QUÍMICA

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
| 0.086 | 1.102 | 0.026 | 0.009 | 0.058 | 0.227 | 0.019 | 0.001 | 0.077 | 0.197 | 0.041 | 0.313 | 0.001 |

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn
%
0.017


PROPIEDADES MECÁNICAS

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
| 58.1 | 69.7 | 27.5 | 480.6 | 400.3 | 200 |

PROPIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.83

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ