CERTIFICADO DE CALIDAD

GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 18 x 119# / 460 x 177.3	0000110564

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	8.642 KG	**11022807**/04

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
8861650/000010	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
29761		23.08.2020

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.087	1.100	0.008	0.011	0.083	0.305	0.019	0.034	0.092	0.198	0.001	0.318	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.025

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
57.8	78.0	25.0	537.9	398.6	200
51.7	66.8	31.3	460.6	356.5	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.74
0.77

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LÓPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MÉXICO