

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD


CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 X 94# / 610 X 140	CERTIFICATE ID 0000056421
		LONGITUD 12.2	PESO 30,726 KG	COLADA / LOTE 11012961/03
PEDIDO DE VENTA 6531995/000120	CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572/A572M - 13A ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26918 Tultitlan	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 18.06.2018		

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C%	Mn%	S%	P%	Cr%	Cu%	Mo%	Nb%	Ni%	Si%	V%	C.E.	Pb%
0.091	1.131	0.017	0.008	0.069	0.191	0.032	0.000	0.072	0.195	0.042	0.326	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn%
0.018

PROPIEDADES MECÁNICAS				
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa
55.6	69.3	28.0	477.7	383.4

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ