

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 18 X 86# / 457 X 128.1 | CERTIFICATE ID 0000057728 | |
| PEDIDO DE VENTA 6591776/000360 | | CUSTOMER MATERIAL N° | LONGITUD 12.2 M | PESO 7.808 KG | COLADA / LOTE 11012556/04 |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26839 Tultitlan | | CARTA DE EMBARQUE | FECHA 03.07.2018 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM | |


| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | | |
| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
| 0.091 | 1.084 | 0.022 | 0.014 | 0.081 | 0.247 | 0.025 | 0.017 | 0.076 | 0.198 | 0.002 | 0.315 | 0.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | |
| Sn % | | | | | | | | | | | |
| 0.023 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | |
| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
| 56.3 | 72.7 | 26.1 | 501.0 | 388.0 | 200 |

| | |
|-----------------------|--|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| YS/UTS | |
| 0.77 | |

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ