

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|--|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 55# / 610 x 81.8 | CERTIFICATE ID 0000060880 |
| PEDIDO DE VENTA 6868003/000010 | | CUSTOMER MATERIAL N° | LONGITUD 12.20 M | PESO 23.952 KG |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27262 Tultitlan | | CARTA DE EMBARQUE | FECHA 19.08.2018 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM |
| | | | | COLADA / LOTE 11013491/03 |

COMPOSICIÓN QUÍMICA

| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| 0.081 | 1.069 | 0.030 | 0.016 | 0.132 | 0.268 | 0.019 | 0.017 | 0.088 | 0.206 | 0.001 | 0.313 | 0.000 |

COMPOSICIÓN QUÍMICA

| Sn % |
|---------|
| 0.020 |


PROPIEDADES MECÁNICAS

| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| 53.3 | 66.5 | 27.0 | 458.8 | 367.8 | 200 |

PROPIEDADES MECÁNICAS

| YS/UTS |
|--------|
| 0.80 |

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ