

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 x 40# / 310 x 59.5	CERTIFICATE ID 0000062373
PEDIDO DE VENTA 6978811/000020		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 10,890 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27383 Tultitlán		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 17.09.2018	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
COLADA / LOTE 11014267/04				


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.103	1.088	0.025	0.012	0.061	0.234	0.014	0.019	0.069	0.199	0.002	0.320	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %	0.016											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
53.8	70.3	24.0	485.1	371.2	200

PROPIEDADES MECÁNICAS												
YS/UTS	0.77											

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ