

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 55# / 610 x 81.8	CERTIFICATE ID 0000064926
PEDIDO DE VENTA 7085070/000220		LONGITUD 12.20 M	PESO 11,976 KG	COLADA / LOTE 11014740/02
ORDER DE COMPRA DEL CLIENTE 27501		CARTA DE EMBARQUE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	
CUSTOMER MATERIAL N°		FECHA 20.10.2018		

**COMPOSICIÓN QUÍMICA**

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.130	1.062	0.040	0.009	0.079	0.280	0.014	0.019	0.077	0.194	0.000	0.349	0.000

**COMPOSICIÓN QUÍMICA**


 Sn  
 0.023

**PROPIEDADES MECÁNICAS**

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
58.5	73.6	23.8	507.4	403.7	200
56.1	70.5	22.6	485.8	386.5	200

**PROPIEDADES MECÁNICAS**

 YS/UTS  
 0.80  
 0.80

**COMENTARIOS / NOTAS**


CARLOS MOSS VELEZ