

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 68 / 610 x 101	CERTIFICATE ID 0000065709
PEDIDO DE VENTA 7143793/000210		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 25,928 KG	COLADA / LOTE 11014687/05
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27591		CARTA DE EMBARQUE		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
FECHA 01.11.2018						


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.107	1.072	0.030	0.011	0.093	0.217	0.018	0.018	0.070	0.188	0.002	0.328	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA											
Sn %											
0.016											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.6	70.2	23.0	484.1	383.6	200
55.0	67.4	23.0	464.8	379.1	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.79	
0.82	

COMENTARIOS / NOTAS


 CARLOS MOSS VELEZ