

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940 México

GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 X 106# / 305 X 157.8	CERTIFICATE ID 0000065971
-----------------------------	---	------------------------------

LONGITUD 12.2 M	PESO 9,620 KG	COLADA / LOTE 11014724/02
--------------------	------------------	------------------------------

PEDIDO DE VENTA 7143793/000170	CUSTOMER MATERIAL N°
-----------------------------------	----------------------

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  
 ASTM A572-13 G50  
 ASTM A6-14  
 ASTM A992-11 (2015)  
 CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27591	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 08.11.2018
--------------------------------------	-------------------	---------------------


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.090	1.071	0.033	0.010	0.086	0.228	0.014	0.018	0.077	0.199	0.000	0.309	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.020

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
53.5	76.5	20.0	527.1	369.1	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.70

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ