

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

<b>CLIENTE A ENVIAR</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	<b>CLIENTE A FACTURAR</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	<b>GRADO</b> ASTM A992/A572 G50	<b>PRODUCTO / MEDIDA</b> Wide Flange Beam / 24 x 68 / 610 x 101	<b>CERTIFICATE ID</b> 0000067016
<b>PEDIDO DE VENTA</b> 7143793/000210		<b>LONGITUD</b> 12.20 M	<b>PESO</b> 7,408 KG	<b>COLADA / LOTE</b> 11014679/04
<b>CUSTOMER MATERIAL N°</b>		<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b> ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
<b>ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE</b> 27591	<b>CARTA DE EMBARQUE</b>	<b>FECHA</b> 22.11.2018		


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.103	1.074	0.042	0.012	0.079	0.265	0.015	0.017	0.075	0.173	0.002	0.324	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.019												

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
58.2	70.4	27.0	485.6	401.4	200	
63.2	65.7	27.0	523.1	435.9	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.83	
0.83	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ