

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 55# / 610 x 81.8	CERTIFICATE ID 0000067374
PEDIDO DE VENTA 7216058/000170		LONGITUD 12.20 M	PESO 14,970 KG	COLADA / LOTE 11014714/04
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27688		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 26.11.2018	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM


COMPOSICIÓN QUÍMICA													
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Sj %	V %	C.E.	Pb %	
0.100	1.067	0.035	0.011	0.073	0.224	0.011	0.021	0.073	0.204	0.001	0.315	0.000	

COMPOSICIÓN QUÍMICA													
Sn %													
0.019													

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
55.3	69.7	26.0	481.0	381.0	200	
54.1	66.7	26.0	460.0	373.0	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.79	
0.81	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ