

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México
---	--

GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 X 76# / 610 X 113.2	CERTIFICATE ID 0000067719
-----------------------------	--	------------------------------

LONGITUD 12.2 M	PESO 4,139 KG	COLADA / LOTE 11014669/03
--------------------	------------------	------------------------------

PEDIDO DE VENTA 7216058/000190	CUSTOMER MATERIAL N°
-----------------------------------	----------------------

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  
 ASTM A572-13 G50  
 ASTM A6-14  
 ASTM A992-11 (2015)  
 CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27688	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 30.11.2018
--------------------------------------	-------------------	---------------------


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.105	1.115	0.034	0.012	0.105	0.292	0.015	0.019	0.084	0.212	0.002	0.341	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Sn %	
0.021	

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.6	71.5	25.0	493.0	383.3	200
57.1	73.4	21.5	505.9	393.4	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.78	
0.78	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ