

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAGÚN
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 13990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO A992	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 X 50# / 406 X 74.5	CERTIFICATE ID 0000067979
PEDIDO DE VENTA 7143793/000110		CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27591	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 05.12.2018		

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.085	1.074	0.032	0.012	0.086	0.245	0.016	0.019	0.077	0.194	0.002	0.306	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sp %
0.018


PROPIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
58.2	74.8	24.8	515.8	401.2	200
60.8	78.2	20.0	539.3	419.4	200

PROPIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.78
0.78

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ