

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 C.M. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 13990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 x 65# / 310 x 96.7	CERTIFICATE ID 0000068650
PEDIDO DE VENTA 7303907/000040		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 21,234 KG	COLADA / LOTE 11014247/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27790	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 17.12.2018	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM			

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.095	1.094	0.027	0.012	0.089	0.167	0.013	0.019	0.054	0.188	0.002	0.313	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.013												

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
56.8	71.7	20.0	494.1	391.6	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/UTS						
0.79						

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ