

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 62# / 610 x 92.3	CERTIFICATE ID 0000068663
PEDIDO DE VENTA 7303907/000050	CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 13,512 KG	COLADA / LOTE 11015392/04
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27790	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 17.12.2018	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.091	1.034	0.038	0.017	0.100	0.316	0.015	0.019	0.086	0.217	0.002	0.314	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.025

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.7	74.7	30.0	456.1	383.8	200
56.3	72.8	28.0	463.1	387.9	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.84	
0.84	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ