

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 68 / 610 x 101	CERTIFICATE ID 0000069154
PEDIDO DE VENTA 7324321/000060		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 7,408 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27817		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 23.12.2018	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
				COLADA / LOTE 11013989/06


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.116	1.078	0.025	0.013	0.108	0.228	0.025	0.018	0.106	0.205	0.002	0.345	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.018

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
55.6	66.3	28.0	450.1	375.0	200	
55.2	70.5	30.0	492.4	400.6	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.83
0.81

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ