

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 62# / 610 x 92.3	CERTIFICATE ID 0000069180
PEDIDO DE VENTA 7324321/000080		CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27817	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 23.12.2018	LONGITUD 12.20 M	PESO 3,378 KG
			COLADA / LOTE 11015380/05	


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.087	1.031	0.042	0.013	0.079	0.263	0.019	0.019	0.084	0.232	0.002	0.302	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn % 0.023

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
54.8	70.6	31.0	486.8	378.1	200
54.7	67.8	31.0	467.7	377.1	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS 0.78 0.81

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ