

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 62# / 610 x 92.3	CERTIFICATE ID 0000069180
PEDIDO DE VENTA 7324321/000080		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 6,756 KG	COLADA / LOTE 11015394/04
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27817		CARTA DE EMBARQUE		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
FECHA 23.12.2018						


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.095	1.035	0.029	0.011	0.070	0.281	0.013	0.019	0.084	0.196	0.001	0.309	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA											
Sn %											
0.024											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
53.2	65.2	28.0	452.3	357.2	200
54.2	68.5	28.5	475.3	368.2	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.79	
0.78	

COMENTARIOS / NOTAS


 CARLOS MOSS VELEZ