

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 26# / 410 x 38.7	CERTIFICATE ID 0000069791
PEDIDO DE VENTA 7324321/000050		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 3,777 KG	COLADA / LOTE 11014946/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27817		CARTA DE EMBARQUE		FECHA 07.01.2019		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.081	1.056	0.035	0.011	0.088	0.254	0.016	0.019	0.082	0.209	0.001	0.301	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Sn %	0.020

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.8	69.5	26.0	479.0	384.0	200
58.3	71.7	26.0	494.0	402.0	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	0.80
	0.81

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ