GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 10 x 49# / 250 x 72.9	0000069824

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	3,558 KG	**11015725**/02

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
7324321/000020	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
27817		08.01.2019

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.095	1.088	0.037	0.012	0.094	0.279	0.012	0.016	0.073	0.203	0.002	0.322	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.022

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
57.3	68.3	31.0	485.3	398.2	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.82

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ