

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 18 x 119# / 460 x 177.3	CERTIFICATE ID 0000070005
PEDIDO DE VENTA 7364779/000020		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 4,321 KG	COLADA / LOTE 11011734/08
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27861		CARTA DE EMBARQUE		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13345WM		
		FECHA 12.01.2019				


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Sj %	V %	C.E.	Pb %
0.080	1.116	0.034	0.011	0.095	0.271	0.021	0.000	0.089	0.194	0.040	0.321	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA											
Sn %											
0.022											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
57.8	68.5	25.0	472.1	398.2	200
58.3	72.0	25.0	496.6	401.6	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.84	
0.81	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ