

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 21 x 44# / 530 x 65.5	CERTIFICATE ID 0000070265
PEDIDO DE VENTA 7375020/000330		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 3,995 KG	COLADA / LOTE 11014993/02
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27883		CARTA DE EMBARQUE		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
		FECHA 18.01.2019				


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.087	1.054	0.029	0.014	0.081	0.237	0.015	0.018	0.075	0.219	0.002	0.302	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA											
Sn %											
0.020											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
54.0	89.5	28.1	620.4	375.0	200

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/UTS					
0.60					

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ