

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULITILAN DE MARIANO ESCO,MEX54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULITILAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 21 x 50# / 530 x 74.4	CERTIFICATE ID 0000070587
PEDIDO DE VENTA 7375020/000340		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 6,354 KG	COLADA / LOTE 11015668/07
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27883		CARTA DE EMBARQUE		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
FECHA 23.01.2019						


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C%	Mn%	S%	P%	Cr%	Cu%	Mo%	Nb%	Ni%	Si%	V%	C.E.	Pb%
0.089	1.058	0.030	0.013	0.066	0.202	0.011	0.020	0.064	0.197	0.000	0.307	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn% 0.016

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
53.6	72.8	27.0	501.6	369.7	200
54.6	74.1	25.0	510.9	376.5	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.74	0.74

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ