

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 21 x 50# / 530 x 74.4	CERTIFICATE ID 0000070587
PEDIDO DE VENTA 7375020/000340		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 908 KG	COLADA / LOTE 11015970/02
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27883		CARTA DE EMBARQUE		FECHA 23.01.2019		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.097	1.033	0.025	0.012	0.087	0.254	0.017	0.018	0.077	0.194	0.002	0.312	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.017

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.2	67.7	26.5	466.7	380.8	200
61.8	76.7	31.8	529.1	425.8	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.82
0.81

COMENTARIOS / NOTAS


 CARLOS MOSS VELEZ