

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 K.M. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 13990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 X 26# / 310 X 38.7	CERTIFICATE ID 0000070615
PEDIDO DE VENTA 7375020/000190		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 3,777 KG	COLADA / LOTE 11014341/04
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27883		CARTA DE EMBARQUE		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
FECHA 23.01.2019						

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.080	1.032	0.024	0.011	0.069	0.225	0.015	0.018	0.068	0.184	0.002	0.289	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.015


PROPIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
57.4	70.3	31.3	484.9	395.4	200
58.1	71.3	28.1	491.3	400.7	200

PROPIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.81
0.82

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ