

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITILAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITILAN DE MARIANO ESCO,MEX TULTITILAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 21 x 57# / 530 x 84.8	CERTIFICATE ID 0000070636
PEDIDO DE VENTA 7375020/000350		CUSTOMER MATERIAL N°		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27883	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 23.01.2019				


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C%	Mn%	S%	P%	Cr%	Cu%	Mo%	Nb%	Ni%	Sj%	V%	C.E.	Pb%
0.085	1.110	0.024	0.009	0.058	0.180	0.016	0.000	0.060	0.212	0.039	0.309	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA											
Sn%											
0.016											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.1	68.6	23.5	472.9	380.2	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.80	

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ