

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 62# / 610 x 92.3	CERTIFICATE ID 0000070856
PEDIDO DE VENTA 7324321/000090		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 28.150 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27817		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 28.01.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.090	1.039	0.018	0.015	0.111	0.316	0.015	0.022	0.096	0.196	0.001	0.316	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA											
Sn %											
0.023											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
54.4	67.9	37.4	468.1	375.0	200
51.7	68.1	31.3	469.6	356.2	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.80	
0.76	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ