

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 18 X 86# / 457 X 128.1	CERTIFICATE ID 0000071658
PEDIDO DE VENTA 7473010/000010		LONGITUD 12.2 M	PESO 6.246 KG	COLADA / LOTE 11014487/05
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27987		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 12.02.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.097	1.087	0.031	0.011	0.075	0.249	0.016	0.019	0.088	0.187	0.002	0.320	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.018												

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
54.4	67.1	25.0	462.8	375.3	200	
59.6	72.1	31.3	497.3	411.0	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.81	
0.83	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ