CERTIFICADO DE CALIDAD

GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 8 x 10# / 200 x 14.9	0000072668

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	16.362 KG	11015294/03

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
7530223/000010	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
28039		28.02.2019

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.103	1.046	0.043	0.015	0.114	0.251	0.019	0.019	0.093	0.212	0.002	0.327	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.018

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
57.3	66.9	21.9	481.0	394.9	200
53.5	74.5	27.5	484.4	369.1	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.82
0.76

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ