

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 18 x 60# / 460 x 89.3 | CERTIFICATE ID, 0000072705 |
| PEDIDO DE VENTA 7530223/000220 | | CUSTOMER MATERIAL N° | | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28039 | CARTA DE EMBARQUE | FECHA 01.03.2019 | | |


| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | | |
| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
| 0.090 | 1.038 | 0.033 | 0.011 | 0.092 | 0.262 | 0.013 | 0.018 | 0.077 | 0.183 | 0.002 | 0.307 | 0.000 |

| |
|----------------------------|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA |
| Sn % |
| 0.021 |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | |
| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
| 52.0 | 69.2 | 25.0 | 476.8 | 358.2 | 200 |
| 51.5 | 67.8 | 28.1 | 467.2 | 355.3 | 200 |

| |
|------------------------------|
| PROPIEDADES MECÁNICAS |
| YS/UTS |
| 0.75 |
| 0.76 |

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ