

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGUN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 14 x 30# / 360 x 44.6	CERTIFICATE ID 0000072932
PEDIDO DE VENTA 7530223/000120		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 22.855 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28039		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 04.03.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
				COLADA / LOTE 11015039/02


COMPOSICIÓN QUÍMICA													
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %	
0.078	1.061	0.042	0.011	0.101	0.235	0.041	0.017	0.096	0.204	0.002	0.306	0.000	

COMPOSICIÓN QUÍMICA													
Sn %													
0.020													

PROPIEDADES MECÁNICAS													
YS/FY KSI	UTS/FU KSI			Elong. %	UTS/FU MPa			YS/FY MPa	G/L mm				
62.0	80.8			25.0	557.3			427.8	200				

PROPIEDADES MECÁNICAS													
YS/UTS													
0.77													

COMENTARIOS / NOTAS													

 CARLOS MOSS VELEZ