

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 14 X 68# / 360 X 101.3	CERTIFICATE ID 0000073072	
PEDIDO DE VENTA 7530223/000310		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 3,704 KG	COLADA / LOTE 11015940/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28039		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 06.03.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.075	1.120	0.044	0.010	0.080	0.260	0.014	0.005	0.082	0.230	0.001	0.304	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn % 0.013

PROPIEDADES MECÁNICAS				
YS/FY KSI 53.9	UTS/FU KSI 69.6	Elong. % 25.5	UTS/FU MPa 479.8	YS/FY MPa 371.8

COMENTARIOS / NOTAS


 CARLOS MOSS VELEZ