

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 X 96# / 305 X 142.9	CERTIFICATE ID 0000073186
PEDIDO DE VENTA 7530223/000300		LONGITUD 12.2 M	PESO 13,948 KG	COLADA / LOTE 11015752/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28039		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 07.03.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.100	1.050	0.024	0.018	0.107	0.316	0.017	0.018	0.087	0.211	0.002	0.327	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.034												

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
55.1	72.3	28.0	498.4	380.1	200	
51.7	66.5	27.0	458.2	377.8	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.76	
0.82	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ