

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULITTLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULITTLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 26# / 410 x 38.7 | CERTIFICATE ID 0000077,107 |
| PEDIDO DE VENTA 7760430/000030 | | CUSTOMER MATERIAL N° | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM | |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28348 | CARTA DE EMBARQUE | FECHA 10.05.2019 | LONGITUD 12.20 M | PESO 7,554 KG |
| | | | COLADA / LOTE 11011560/05 | |


| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
| 0.082 | 1.077 | 0.028 | 0.013 | 0.081 | 0.198 | 0.020 | 0.001 | 0.079 | 0.219 | 0.042 | 0.309 | 0.001 |

| COMPOSICIÓN QUÍMICA |
|---------------------|
| Sn % |
| 0.015 |

| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
| 56.6 | 75.4 | 20.0 | 519.9 | 390.0 | 200 |

| PROPIEDADES MECÁNICAS |
|-----------------------|
| YS/UTS |
| 0.75 |

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ