

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 X 103# / 610 X 153.4	CERTIFICATE ID 0000077755
PEDIDO DE VENTA 7783216/000170		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 11,223 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28335		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 23.05.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
COLADA / LOTE 11016729/04				


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Sj %	V %	C.E.	Pb %
0.087	1.034	0.035	0.015	0.094	0.260	0.019	0.017	0.084	0.200	0.002	0.305	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.020

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
51.5	67.2	28.1	463.6	354.7	200
50.8	69.8	31.3	481.5	350.3	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.77
0.73

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ