

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 26# / 410 x 38.7.	CERTIFICATE ID 0000077998
PEDIDO DE VENTA 7783216/000100		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 3,305 KG	COLADA / LOTE 11017212/04
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28335		CARTA DE EMBARQUE		FECHA 27.05.2019		
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM						

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.100	1.053	0.032	0.010	0.114	0.271	0.024	0.019	0.090	0.203	0.001	0.327	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Sn %	0.022

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
59.5	74.5	25.0	513.8	410.3	200
58.1	73.3	26.0	505.6	400.4	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	0.80
	0.79

COMENTARIOS / NOTAS


 CARLOS MOSS VELEZ