

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

<b>CLIENTE A ENVIAR</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	<b>CLIENTE A FACTURAR</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	<b>GRADO</b> ASTM A992/A572 G50	<b>PRODUCTO / MEDIDA</b> Wide Flange Beam / 16 x 36# / 410 x 53.6	<b>CERTIFICATE ID</b> 0000079154
<b>PEDIDO DE VENTA</b> 7884578/000010		<b>CUSTOMER MATERIAL N°</b>		<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b> ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
<b>ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE</b> 28519	<b>CARTA DE EMBARQUE</b>	<b>FECHA</b> 17.06.2019		


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.103	1.053	0.021	0.011	0.074	0.274	0.018	0.018	0.086	0.202	0.002	0.321	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.023

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
58.5	69.9	27.0	481.8	372.6	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.77

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ