

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 14 X 43# / 360 X 64	CERTIFICATE ID 0000079509
PEDIDO DE VENTA 7893260/000010		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 3,123 KG	COLADA / LOTE 11017390/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28532		CARTA DE EMBARQUE		FECHA 26.06.2019		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.101	1.037	0.028	0.007	0.114	0.299	0.017	0.019	0.086	0.186	0.002	0.326	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.022												

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
55.0	71.7	27.0	494.2	379.3	200	
54.2	69.8	26.0	479.4	375.3	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.77	
0.78	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ