

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 10 X 22# / 250 X 32.7 | CERTIFICATE ID 0000079535 |
| PEDIDO DE VENTA 7893030/000060 | | CUSTOMER MATERIAL N° | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM | |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28523 | CARTA DE EMBARQUE | FECHA 27.06.2019 | LONGITUD 12.20 M | PESO 15,956 KG |
| | | | COLADA / LOTE 11017237/04 | |


| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | | |
| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
| 0.110 | 1.001 | 0.039 | 0.012 | 0.122 | 0.247 | 0.014 | 0.021 | 0.084 | 0.198 | 0.002 | 0.326 | 0.001 |

| |
|--------------------------------|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA Sn % |
| 0.023 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | |
| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
| 52.7 | 69.4 | 27.0 | 478.6 | 363.6 | 200 |
| 57.6 | 79.3 | 26.0 | 596.4 | 366.6 | 200 |

| | |
|---------------------------------|--|
| PROPIEDADES MECÁNICAS YS/UTS | |
| 0.76 | |
| 0.61 | |

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ