

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

<b>CLIENTE A ENVIAR</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	<b>CLIENTE A FACTURAR</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	<b>GRADO</b> ASTM A992/A572 G50	<b>PRODUCTO / MEDIDA</b> Wide Flange Beam / 8 x 10# / 200 x 14.9	<b>CERTIFICATE ID</b> 0000079678
<b>PEDIDO DE VENTA</b> 7893030/000020		<b>CUSTOMER MATERIAL N°</b>		<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b> ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
<b>ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE</b> 28523	<b>CARTA DE EMBARQUE</b>	<b>FECHA</b> 29.06.2019		


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.090	1.042	0.038	0.012	0.087	0.317	0.017	0.018	0.094	0.198	0.002	0.312	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sp %
0.026

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
60.6	66.4	23.0	534.8	417.9	200
63.0	69.1	21.0	548.6	434.6	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.78
0.79

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ