

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 x 53# / 310 x 78.9	CERTIFICATE ID 0000079902
PEDIDO DE VENTA 7934918/000010		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 7,700 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28583		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 01.07.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		COLADA / LOTE 11017428/06		


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.087	1.056	0.037	0.008	0.109	0.333	0.016	0.018	0.090	0.190	0.002	0.317	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %	0.022											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
53.9	69.1	34.4	476.2	371.7	200
51.7	66.2	34.4	456.5	356.3	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.78	0.78

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ