

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 18 X 50# / 460 X 74	CERTIFICATE ID 0000079954
PEDIDO DE VENTA 7940833/000020		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 10.893 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28588		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 03.07.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.086	1.049	0.027	0.015	0.103	0.203	0.017	0.018	0.070	0.197	0.002	0.304	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.016												

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
56.5	72.7	24.5	501.2	389.8	200
60.0	77.5	26.5	534.4	413.4	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.78	
0.77	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ