

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 X 50# / 310 X 74	CERTIFICATE ID 0000081656										
PEDIDO DE VENTA 8029076/000020		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 7.262 KG										
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28715		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 31.07.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM										
COMPOSICIÓN QUÍMICA		C	Mn	S	P	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Si	V	C.E.	Pb
COMPOSICIÓN QUÍMICA		Sn												
PROPIEDADES MECÁNICAS		YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm							
PROPIEDADES MECÁNICAS		YS/UTS												
COMENTARIOS / NOTAS														


0.085	1.078	0.041	0.013	0.100	0.326	0.017	0.018	0.096	0.201	0.002	0.317	0.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0.023

55.7	72.6	34.4	500.6	384.3	200
------	------	------	-------	-------	-----

0.77

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ