

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 | | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TUL TITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México | | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 8 x 24# / 200 x 35.7 | CERTIFICATE ID 0000081657 |
| PEDIDO DE VENTA 8029076/000030 | | CUSTOMER MATERIAL N° | | LONGITUD 12.20 M | PESO 3.484 KG | COLADA / LOTE 11018081/09 |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28715 | | CARTA DE EMBARQUE | | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM | | |
| FECHA 31.07.2019 | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | | |
| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
| 0.081 | 1.034 | 0.034 | 0.017 | 0.104 | 0.275 | 0.017 | 0.016 | 0.083 | 0.198 | 0.002 | 0.302 | 0.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | | |
| Sn % | | | | | | | | | | | | |
| 0.021 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | |
| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
| 57.6 | 71.6 | 25.0 | 493.8 | 397.0 | 200 |
| 58.2 | 72.4 | 25.0 | 499.4 | 401.6 | 200 |

| | |
|-----------------------|--|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| YS/UTS | |
| 0.80 | |
| 0.80 | |

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ