

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 67# / 410 x 99.7	CERTIFICATE ID 0000082106
PEDIDO DE VENTA 8064555/000010	CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 10,947 KG	COLADA / LOTE 11017397/09
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28746	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 08.08.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.098	1.051	0.038	0.010	0.126	0.322	0.015	0.017	0.094	0.185	0.002	0.330	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.024

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
54.9	70.8	26.0	480.9	385.2	200
54.0	69.6	25.0	479.8	371.9	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.80
0.78

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ